

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Kinh doanh và Ông Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực công bố công khai trên website của đơn vị, Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố trên website <https://solar.evn.com.vn>.

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công

ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II thuộc EVN tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Cục Điện lực (để b/c);
- NSMO (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (để b/c);
- HDTV (để b/c);
- KSVNN;
- Lưu: VT, KD, VTCNTT.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

YÊU CẦU KỸ THUẬT KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ VỚI HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN VÀ HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO ĐẾM CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/NĐ-CP NGÀY 03/3/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

A. YÊU CẦU KỸ THUẬT KẾT NỐI THÔNG TIN GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

1. Mô hình kết nối thông tin giám sát, điều khiển nguồn điện mặt trời mái nhà



2. Các chức năng của hệ thống/thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN của chủ đầu tư

- Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
 - Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN.
 - Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSDK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực).
 - Giám sát và gửi dữ liệu công suất của nguồn ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực.
 - Giám sát và gửi dữ liệu công suất phát đầu cực của từng Inverter, tổng công suất phát đầu cực của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật tối thiểu 5 phút một lần
 - Giám sát và gửi dữ liệu sản lượng điện năng phát hàng ngày của từng Inverter, tổng sản lượng điện năng đầu cực phát hàng ngày của các Inverter

thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật mỗi ngày một lần.

- Nhận (từ Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực) lệnh và thực thi đúng lệnh điều khiển công suất nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.

○ Chức năng điều khiển:

- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực, nguồn ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia đúng với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực.
- Trong trường hợp mật kết nối thông tin với Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực: nguồn ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực trước đó.

○ Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ nguồn ĐMTMN.
- Lưu trữ công suất, điện năng nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày.
- Trong trường hợp mật kết nối thông tin với Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của nguồn ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

○ Chức năng bảo mật:

- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa nguồn ĐMTMN và Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).

3. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống / thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSDK của Công ty Điện lực

○ Thông số, tín hiệu kết nối

| TT | Thông số truyền thông | Ghi chú |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Giao thức Modbus TCP | |
| 1.1 | Thông số kết nối | |
| | IP | Cấp phát bởi điện lực |
| | Subnet | Cấp phát bởi điện lực |
| | Port (502) | Mặc định port 502 |
| 1.2 | Tín hiệu kết nối | |
| | T01/T05 | Read/Write Single Coil (0xxxx) |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| | T02 | Read Discrete Input (1xxxx) |
| | T03/T06 | Read/Write Holding Registers (4xxxx), giá trị đo lường là kiểu số thực phẩy dấu động được chuyển đổi từ 2 số nguyên 16 bit theo chuẩn IEEE-754, được truyền qua 2 địa chỉ modbus. |
| | T04 | Read Input Registers (3xxxx), giá trị đo lường là kiểu số thực phẩy dấu động được chuyển đổi từ 2 số nguyên 16 bit theo chuẩn IEEE-754, được truyền qua 2 địa chỉ modbus. |
| 2 Giao thức IEC60870-5-104 | | |
| 2.1 | Thông số kết nối | |
| | IP | Cấp phát bởi điện lực |
| | Subnet | Cấp phát bởi điện lực |
| | Port (2404) | Mặc định port 2404 |
| | ASDU Address | Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n) |
| 2.2 | Tín hiệu kết nối | |
| | T13 | Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1) |
| | T30 | Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1) |
| | T45 | Single command (C_SC_NA_1) |
| | T50 | Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1), control mode: Select/Execute |
| | T100 | Interrogation command |
| | T103 | Clock synchronization command |
| | T105 | Reset process command |

o Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có


| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 | | Giao thức Modbus TCP | |
|----------|--|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ |
| 1 | Tín hiệu giám sát | | | | |
| | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T13 | 1 | T04 | 1 |
| | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T13 | 2 | T04 | 3 |
| | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T13 | 3 | T04 | 5 |
| 2 | Tín hiệu điều khiển | | | | |
| | Cho phép điều khiển P-out | T45 | 11 | T05 | 11 |
| | SetPoint P-out theo % | T50 | 12 | T06 | 13 |
| | SetPoint P-out theo kW | T50 | 13 | T06 | 15 |

o Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 | | Giao thức Modbus TCP | |
|----------|--|--------------------------|---------|----------------------|-----------|
| | | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ |
| 1 | Tín hiệu giám sát | | | | |
| | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T13 | 4 | T04 | 7 |
| | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T13 | 5 | T04 | 9 |
| | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T13 | 6 | T04 | 11 |
| | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T13 | 7 | T04 | 13 |
| | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T13 | 8 | T04 | 15 |
| | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T13 | 9 | T04 | 17 |
| | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T13 | 10 | T04 | 19 |
| | Tần số (Hz) | T13 | 11 | T04 | 21 |
| | Hệ số công suất | T13 | 12 | T04 | 23 |
| | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T13 | 13 | T04 | 25 |
| | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T13 | 14 | T04 | 27 |
| | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T13 | 15 | T04 | 29 |
| | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T13 | 16 | T04 | 31 |
| | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T13 | 13+i | T04 | 25+4(i-1) |
| | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T13 | 14+i | T04 | 27+4(i-1) |
| 2 | Tín hiệu điều khiển | | | | |
| | Cho phép điều khiển Q-out | T45 | 12 | T05 | 12 |
| | SetPoint Q-out theo % | T50 | 14 | T06 | 17 |
| | SetPoint Q-out theo kvar | T50 | 15 | T06 | 19 |

B. YÊU CẦU KỸ THUẬT KẾT NỐI THÔNG TIN THU THẬP DỮ LIỆU ĐO ĐẾM

1. Mô hình kết nối thông tin thu thập dữ liệu đo đếm của hệ thống nguồn ĐMTMN



2. Các chức năng của hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN

- Công tơ đo đếm của chủ đầu tư nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ phải tuân thủ quy định về phê duyệt mẫu phương tiện đo theo Luật Đo lường và tương thích về kết nối, truyền dữ liệu với Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các Công ty Điện lực. Tổng công ty Điện lực công bố danh sách chủng loại công tơ phù hợp đang được sử dụng trong phạm vi quản lý của đơn vị.
- Hệ thống đo đếm của chủ đầu tư tuân thủ các quy định về đo đếm điện năng tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật khác.

C. YÊU CẦU VỀ TỐC ĐỘ ĐƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU

Yêu cầu tốc độ kênh truyền từ nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của chủ đầu tư kết nối tới Công ty Điện lực tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật về kênh truyền tại Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương như sau:

- Tốc độ đường truyền: $\geq 64\text{kbps}$;
- Độ trễ đường truyền: $\leq 125\text{ms}$.